



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 79
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ул. Строительная, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090
телефакс: 8 (415-35) 3-73-62, 3-36-68, e-mail: ogps79@mail.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
ул. Строительная, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090
телефакс: 8 (415-35) 3-73-72, 3-73-62, телефон 3-73-79, e-mail: ogpn79@inbox.ru
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 3-73-74

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевым государственным профессиональным образовательным бюджетным учреждением
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –
«Камчатский индустриальный техникум») (КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»)
при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» по пожарному надзору
(наименование органа ФГПН)
от « 26 » марта 20 19 года, № 10, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 03 » апреля 20 19 г.
по 11 ч. 15 мин. « 30 » апреля 20 19 г. проведена проверка
заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Вахер Владимиром Юрьевичем;
надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Гаджиевым Артуром Владимировичем
на объектах защиты – в трехэтажном здании учебного корпуса № 1, общей площадью 1791,1 кв. м
(инв. № 722, лит. А); в двухэтажном здании учебного корпуса № 2, общей площадью 1221,8 кв. м;
в двухэтажном здании учебного корпуса № 3, общей площадью 1807,2 кв. м (инв. № 722, лит. Б);
в одноэтажном здании гаража, общей площадью 71,7 кв.м (инв. № 722, лит. Д); в одноэтажном
здании мастерской, общей площадью 460,3 кв.м (инв. № 722, лит. В) КГПОБУ «Камчатский
индустриальный техникум», расположенных по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Школьная, д. 3 «А».

совместно с директором КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» Маловой Натальей
(указываются должности, фамилии имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)
Викторовной; заместителем директора по безопасности учебно-производственного процесса
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» Грицюк Игорем Иосифовичем; заместителем
директора по административно-хозяйственной работе КГПОБУ «Камчатский индустриальный
техникум» Шевцовым Василием Леонидовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
10/1/1.1	Конструктивное исполнение основного эвакуационного выхода из здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,84 м (нормативный показатель не менее 1,9 м). Обеспечить конструктивное исполнение основного эвакуационного выхода из здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» высотой в свету не менее 1,9 м.	ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (далее – СП 1.13130.2009). (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.2	Конструктивное исполнение второго эвакуационного выхода из обеденного зала столовой, расположенной на первом этаже здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1), не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: ширина проёма конструктивного элемента (арки), установленного в коридоре эвакуационного выхода, составляет 1,07 м (нормативный показатель не менее 1,2 м), при числе эвакуирующихся более 50 человек. Обеспечить конструктивное исполнение второго эвакуационного выхода из обеденного зала столовой, расположенной на первом этаже здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», шириной в свету не менее 1,2 м.	ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.3	Конструктивное исполнение эвакуационных выходов из учебных помещений (аудиторий), с расчётным числом учащихся более 15 человек, расположенных на втором и третьем этажах учебного корпу-	ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8.2.3 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Феде-	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	са № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: ширина дверей выходов из аудиторий №№ 201, 202, 205, 206, 207, 208, 210, 301, 302, 304, 305, 306, 309, 310 составляет от 0,64 до 0,77 м (нормативный показатель не менее 0,9 м). Обеспечить конструктивное исполнение эвакуационных выходов из учебных помещений (аудиторий) №№ 201, 202, 205, 206, 207, 208, 210, 301, 302, 304, 305, 306, 309, 310, расположенных на втором и третьем этажах учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», шириной не менее 0,9 м.	рального закона № 123-ФЗ).		
10/1/1.4	Конструктивное исполнение эвакуационных выходов из помещения библиотеки, кабинетов педагогов и технического персонала, размещённых в здании учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: ширина эвакуационных выходов в свету составляет от 0,6 до 0,7 м (нормативный показатель не менее 0,8 м). Обеспечить конструктивное исполнение эвакуационных выходов из помещения библиотеки, кабинетов педагогов и технического персонала, размещённых в здании учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», шириной в свету не менее 0,8 м.	ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.5	Наружные открытые эвакуационные лестницы (лестницы 3-го типа), установленные с торцов трёхэтажного здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из этажей здания, а именно:	ч. 19 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; абз. 4 п. 8.1.2 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	в ограждениях лестничных маршей и площадок отсутствуют поручни. Оборудовать ограждения лестничных маршей и площадок, наружных открытых эвакуационных лестниц (лестниц 3-го типа), установленных с торцов трёхэтажного здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» поручнями в соответствии с п. 6.16* СП 118.13330.2012.			
10/1/1.6	Металлические конструкции двух открытых эвакуационных лестниц (лестниц 3-го типа), установленных с торцов здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», окрашены и огрунтованы с нарушением ГОСТ 9.032 и СНИП 2.03.11-85, а именно: по всей поверхности металлических конструкций имеются следы ржавчины, а в местах сварных швов – окалины. Произвести очистку сварных швов, в местах монтажных стыков металлических конструкций наружных открытых эвакуационных лестниц (лестниц 3-го типа), установленных с торцов здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» от окалины (сварные швы конструкций должны соответствовать ГОСТ 5264 и СНИП 3.03.01-87), а также произвести огрунтовку и окраску металлических конструкций данных лестниц по ГОСТ 9.032 и СНИП 2.03.11-85.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации); п. 5.4, п. 5.5 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 25-ст (далее – ГОСТ Р 53254-2009).	01.04.2020	
10/1/1.7	На дверях, установленных в поэтажных проёмах внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», отсутствуют приспособления (устройства) для самозакрывания. Оборудовать двери, установленные в поэтажных проёмах внутренней лестничной клетки здания учебного	ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» приспособлениями (устройствами) для самозакрывания.			
10/1/1.8	Выход на чердак с внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) обустроен через деревянный, обитый листовым металлом без уплотнений в притворах люк с пределом огнестойкости менее нормативного показателя EI 30, что не соответствует противопожарному люку 2-го типа. Обустроить выход на чердак с внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» через противопожарный люк 2-го типа (с нормативным показателем предела огнестойкости не менее EI 30).	ч. 3 ст. 87, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.7 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (далее – СП 4.13130.2013). (применяются с учетом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.9	Люк выхода на чердак с внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1), выполненный размером 0,6 х 0,6 м, не обеспечивает возможности подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на чердак (кровлю) здания (нормативный показатель размера люка составляет не менее 0,6 х 0,8 м). Обеспечить выход на чердак с внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» через люк размером не менее 0,6 х 0,8 м, в целях обеспечения возможности подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на чердак (кровлю) здания.	п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.5 СП 4.13130.2013 (применяются с учетом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
10/1/1.10	Соединительные линии связи между отдельными техническими средствами (световыми оповещателями табло «Выход», речевыми оповещателями «Лигард»), входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации, смонтированной в здании учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности, что не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности. Обеспечить системой автоматического контроля работоспособности соединительные линии связи между отдельными техническими средствами (световыми оповещателями табло «Выход», речевыми оповещателями «Лигард»), входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации, смонтированной в здании учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», а также обеспечить автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности соединительных линий связи.	ч. 5 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ; абз. 2 п. 3.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 (далее – СП 3.13130.2009) (применяются с учетом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.11	В пунктах №№ 1, 8, 10, 11 раздела III Декларации пожарной безопасности, на объект защиты – здание учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (регистрационный номер: 30535000-00027-47 от 27.04.2010) содержатся недостоверные сведения, а именно: при отсутствии проведения расчёта по оценке пожарного риска на объекте защиты (согласно раздела I Декларации пожарной безопасности) не обеспечено выполнение требований, указанных в Декларации пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности к конст-	ч. 4 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ. (применяются с учетом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	руктивному исполнению эвакуационных путей и эвакуационных выходов, к заполнению проёмов в противопожарных преградах, а также к системам противопожарной защиты (см. пункты №№ 1-5, 7-10 Акта проверки № 10 от 30.04.2019) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ. Обеспечить выполнение требований ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты – здания учебного корпуса № 1 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», предъявляемых конструктивному исполнению эвакуационных путей и эвакуационных выходов, к заполнению проёмов в противопожарных преградах, а также к системам противопожарной защиты и привести в соответствие с указанными требованиями декларацию пожарной безопасности на данный объект защиты.			
10/1/1.12	Конструктивное исполнение эвакуационного выхода из коридора первого этажа здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) во внутреннюю лестничную клетку, не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: ширина эвакуационного выхода в свету составляет 1,05 м (нормативный показатель не менее 1,2 м), при числе эвакуирующихся более 50 человек. Обеспечить конструктивное исполнение эвакуационного выхода из коридора первого этажа здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» во внутреннюю лестничную клетку, шириной в свету не	ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек.			
10/1/1.13	Конструктивное исполнение эвакуационного выхода из лестничной клетки здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) непосредственно наружу, не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,86 м (нормативный показатель не менее 1,9 м). Обеспечить конструктивное исполнение эвакуационного выхода из лестничной клетки здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» непосредственно наружу высотой в свету не менее 1,9 м.	ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.14	На дверях, установленных в поэтажных проёмах внутренних лестничных клеток здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» отсутствуют приспособления (устройства) для самозакрывания. Оборудовать двери, установленные в поэтажных проёмах внутренних лестничных клеток здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», приспособлениями (устройствами) для самозакрывания.	ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.15	Не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты (цементной обмазки) металлических косоуров двух лестничных маршей, ведущих с первого этажа на промежуточные площадки второго этажа двух внутренних лестничных клеток здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», а именно: огнезащитная цементная обмазка нанесена не по всей поверхности косоуров.	абз. 1 п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	Обеспечить устранение поврежденных средств огнезащиты (цементной обмазки) металлических косоуров двух лестничных маршей, ведущих с первого этажа на промежуточные площадки второго этажа двух внутренних лестничных клеток здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», а именно: огнезащитную цементную обмазку нанести по всей поверхности косоуров.			
10/1/1.16	Не обеспечен требуемый нормативный предел огнестойкости сертифицированной противопожарной двери, установленной в проёме противопожарной преграды (перегородке 1-го типа), отделяющей помещение электрической бойлерной класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 от общественных помещений первого этажа здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, а именно: между нижним торцом двери и дверным порогом имеется зазор шириной 7 см, не позволяющий обеспечить требуемый предел огнестойкости заполнения проёма (двери) EI 30. Обеспечить требуемый нормативный предел огнестойкости заполнения проёма (не менее EI 30) в противопожарной преграде (перегородке 1-го типа), отделяющей помещение электрической бойлерной класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 от общественных помещений первого этажа здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1.	ч. 3 ст. 87, ч. 2, ч. 3 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, табл. 23, 24 Приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.17	Во внутренней лестничной клетке, ведущей в помещения спортивного и актового залов здания учебного	п/п. Д п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», демонтированы предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Оборудовать внутреннюю лестничную клетку, ведущую в помещения спортивного и актового залов здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» дверьми с приспособлениями (устройствами) для самозакрывания и с уплотнением в притворах.			
10/1/1.18	Выход на чердак с внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) обустроен через металлический люк без уплотнений в притворах с пределом огнестойкости менее нормативного показателя EI 30, что не соответствует противопожарному люку 2-го типа. Обустроить выход на чердак с внутренней лестничной клетки здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» через противопожарный люк 2-го типа (с нормативным показателем предела огнестойкости не менее EI 30).	ч. 3 ст. 87, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	
10/1/1.19	Соединительные линии связи между отдельными техническими средствами (световыми оповещателями табло «Выход», речевыми оповещателями «Лигард-2м») входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации, смонтированной в здании учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», не обеспечены системой автоматического контроля их работоспо-	ч. 5 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ; абз. 2 п. 3.4 СП 3.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	способности, что не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности. Обеспечить системой автоматического контроля работоспособности соединительные линии связи между отдельными техническими средствами (световыми оповещателями табло «Выход», речевыми оповещателями «Лигард-2м»), входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации, смонтированной в здании учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», а также обеспечить автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности соединительных линий связи.			
10/1/1.20	В пунктах №№ 1, 7, 10, 11 раздела III Декларации пожарной безопасности на объект защиты – здание учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (регистрационный номер: 30535000-00028-47 от 27.04.2010) содержатся недостоверные сведения, а именно: при отсутствии проведения расчёта пожарного риска на объекте защиты (согласно раздела I Декларации пожарной безопасности) не обеспечено выполнение требований, указанных в декларации пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности к конструктивному исполнению эвакуационных путей и эвакуационных выходов, к заполнению проёмов в противопожарных преградах, а также к автоматическим установкам противопожарной защиты (см. пункты №№ 12, 13, 14, 16, 18, 19 Акта проверки № 10 от 30.04.2019) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	Обеспечить выполнение требований ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты – здания учебного корпуса № 3 КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», предъявляемых конструктивному исполнению эвакуационных путей и эвакуационных выходов, к заполнению проёмов в противопожарных преградах, а также к системам противопожарной защиты и привести в соответствие с указанными требованиями декларацию пожарной безопасности на данный объект защиты.			
10/1/1.21	Одноэтажное здание гаража КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (II-й степени огнестойкости, общей площадью 71,7 кв.м) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации и не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Защитить автоматической установкой пожарной сигнализации и оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре одноэтажное здание гаража КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум».	ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ; п. А. 4 Приложения А, п/п. 4.1.2.1, п/п. 4.1.2, п/п. 4.1 п. 4 таблицы А.1 Приложения А свода правил СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждённого и введённого в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175; абз. 1 Раздела 7, п. 17 табл. 2 Раздела 7 СП 3.13130.2009. (применяются с учётом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ).	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В органы ФГПН жалоба может быть направлена:

руководителю вышестоящего органа ФГПН на решение любых должностных лиц нижестоящего органа, издавшего распоряжение – в Департамент надзорной деятельности МЧС России, 121257, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии

с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
по пожарному надзору Вахер В.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » апреля 20 19 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись) И.О. Фирсов Григорьев И.И.
(должность, фамилия, инициалы)
« 30 » апреля 20 19 г.

[Handwritten signature]